

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)
Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
РБ, г. Кумертау, ул. К. Маркса д. 19, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail: gpnkumertau@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного
пожарного надзора)

г. Кумертау
(место составления акта)

« 01 » апреля 2019 г.
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ 27

По адресу/адресам: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Горького, 13
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения главного государственного инспектора г. Кумертау, Куяргазинского и
Федоровского районов по пожарному надзору Иванова Н.Ю. № 27 от 01.03.2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: объекта защиты – муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 14 «Ромашка» комбинированного вида городского
округа города Кумертау Республики Башкортостан (Высокий риск (2 класс))
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 11 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

" 12 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

" 13 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

" 14 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

" 18 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

" 19 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

" 20 " 03 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

" 29 " 03 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 24 часов 00 минут в течение 9 рабочих дней

Акт составлен: Кумертауским межрайонным ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ детского сада № 14 «Ромашка» Халикова О.В.  01.03.2019 года
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор по г. Кумертау, Куяргазинскому и
Федоровскому районам РБ по пожарному надзору Анфилов Иван Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ детского сада № 14 «Ромашка»
Халикова Ольга Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение |
|-------|---|---|--|
| 1. | Отсутствует автоматическая система пожаротушения в электрощитах и электрошкафах, расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 | СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) таблица А.4 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009); | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 2. | Уклон наружной открытой лестницы №1 (западная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. | п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП II-A.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования(Далее по тексту СНиП II-A.5-62) | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 3. | Уклон наружной открытой лестницы №2 (восточная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. | п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП II-A.5-62 | |
| 4. | В помещении творческой лаборатории горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 5. | Ширина двери из помещения творческой лабораторией менее 0,8 м. (фактически 0,55 м.) | | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 6. | В раздевалке группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 7. | В игровой группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 8. | В спальне группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 9. | В раздевалке группы № 4 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 10. | На двери эвакуационного выхода из спальни группы № 4 размещены горючие материалы (шторки на двери) | п. 36 «б» ППР в РФ № 390 п. 6,7 ст. 134 ФЗ 123 | Сычева Олеся Евгеньевна |
| 11. | В раздевалке группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 12. | В игровой группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------|
| | опасности | | «Ромашка» |
| 13. | В спальне группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 14. | В раздевалке группы № 2 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 15. | Ширина эвакуационной двери в коридоре группы № 2 менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 16. | В раздевалке группы № 3 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 17. | В коридоре группы № 3 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 18. | Ширина эвакуационной двери в коридоре группы № 3 менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 19. | В тамбуре группы № 3 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 20. | В коридоре возле электрощитовой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 21. | В электрощитовой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 22. | Бельевая не отделена от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) | п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 1 ст. 88 №123 –Ф3 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 23. | В бельевой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 24. | В раздевалке группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 25. | В игровой группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 26. | В спальне группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 27. | В раздевалке группы № 1 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 28. | Ширина эвакуационной двери из спальни группы № 1 менее 0,8 м. (фактически 0,77 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 29. | Ширина центральной эвакуационной двери из здания менее 0,8 м. (фактически 0,72 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 30. | Ширина эвакуационной двери из тамбура изолятора менее 0,8 м. (фактически 0,6 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 31. | В изоляторе допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (тамбур не по проекту) | п. 4.3 СНиП 21-01-97* | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 32. | В кабинете старшего воспитателя дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 33. | Склад костюмерной не отделен от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) | п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 1 ст. 88 №123 –Ф3 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение |
|-------|---|---|--|
| 1. | Отсутствует автоматическая система пожаротушения в электрошкафах и электрошкафах, расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 | СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) таблица А.4 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009); | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 2. | Уклон наружной открытой лестницы №1 (западная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. | п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП П-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования (Далее по тексту СНиП П-А.5-62) | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 3. | Уклон наружной открытой лестницы №2 (восточная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. | п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП П-А.5-62 | |
| 4. | В помещении творческой лаборатории горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 5. | Ширина двери из помещения творческой лабораторией менее 0,8 м. (фактически 0,55 м.) | | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 6. | В раздевалке группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 7. | В игровой группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 8. | В спальне группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 9. | В раздевалке группы № 4 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 10. | На двери эвакуационного выхода из спальни группы № 4 размещены горючие материалы (шторки на двери) | п. 36 «б» ППР в РФ № 390 п. 6,7 ст. 134 Ф3 123 | Сычева Олеся Евгеньевна |
| 11. | В раздевалке группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 12. | В игровой группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 |

| | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|
| 34. | Архив не отделен от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) | п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 1 ст. 88 №123 –Ф3 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 35. | На дверях складских помещений не обеспечено устройство для самозакрывания дверей (отсутствует доводчик) | п. 37.1 ППР в РФ № 390; п. 7.17 СНиП 21-01-97* | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 36. | В раздевалке группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 37. | В игровой группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 38. | В спальне группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 39. | В раздевалке группы № 5 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 40. | В музыкальном зале допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 41. | В музыкальном зале при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. | п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 42. | В кабинете инструктора по физическому воспитанию допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 43. | В коридоре возле кабинета инструктора по физическому воспитанию допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (складское помещение не по проекту) | п. 4.3 СНиП 21-01-97* | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 44. | В помещении напротив кабинета инструктора по физическому воспитанию горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 45. | В спортивном зале допускается применение покрытие полов материалом (линолиум, ковер) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 46. | В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения дымовых извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания | п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 47. | В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения табло «Выход», не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность | п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 48. | В продуктовом складе горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 49. | В мясном цеху горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 50. | В коридоре возле кухни горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 51. | Под лестничным маршем возле кухни хранится горючий материал (деревянная лавочка) | п. 23 «к» ППР № 390 в РФ | Шевцова Татьяна Павловна |
| 52. | Ширина эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 0,8 м. (фактически 0,74 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 53. | Высота эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 2 м. (фактически 1,77 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 54. | В раздевалке группы № 11 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение |
|-------|---|---|--|
| 1. | Отсутствует автоматическая система пожаротушения в электрошкафах и электрошкафах, расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 | СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) таблица А.4 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009); | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 2. | Уклон наружной открытой лестницы №1 (западная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. | п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП П-А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования(Далее по тексту СНиП П-А.5-62) | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 3. | Уклон наружной открытой лестницы №2 (восточная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. | п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.10 СНиП П-А.5-62 | |
| 4. | В помещении творческой лаборатории горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 5. | Ширина двери из помещения творческой лабораторией менее 0,8 м. (фактически 0,55 м.) | | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 6. | В раздевалке группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 7. | В игровой группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 8. | В спальне группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 9. | В раздевалке группы № 4 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 10. | На двери эвакуационного выхода из спальни группы № 4 размещены горючие материалы (шторки на двери) | п. 36 «б» ППР в РФ № 390 п. 6,7 ст. 134 Ф3 123 | Сычева Олеся Евгеньевна |
| 11. | В раздевалке группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 12. | В игровой группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 Ф3 № 123 | МАДОУ д/с № 14 |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------------|
| 55. | В раздевалке группы № 11 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 56. | В студии дополнительного образования допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 57. | В раздевалке группы № 9 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 58. | В раздевалке группы № 9 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 59. | В раздевалке группы № 10 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 60. | В раздевалке группы № 10 ковер на путях эвакуации не закреплен к полу | п. 39 ППР в РФ № 390 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 61. | В раздевалке группы № 10 дымовые пожарные извещатели закрыты колпаком | п. 61 ППР в РФ № 390 | Гайсина Ляйсан Ришатовна |
| 62. | В спальне группы № 10 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено | п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 63. | В кабинете музыкального руководителя горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 64. | В кабинете музыкального руководителя допускается применение покрытие стен материалом с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 65. | В кабинете логопеда горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 66. | В раздевалке группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 67. | В спальне группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 68. | В игровой группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 69. | Дверь эвакуационного выхода из спальни группы № 6 открывается не по направлению выхода | п. 4.7 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 70. | В раздевалке группы № 6 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,30 м.) | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 71. | Ширина эвакуационной двери возле группы № 6 менее 0,8 м. (фактически 0,72 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 72. | Высота эвакуационной двери возле группы № 6 менее 2 м. (фактически 1,85 м.) | п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 73. | Под лестничным маршем возле группы № 6 хранится горючий материал (деревянная лавочка) | п. 23 «ж» ППР № 390 в РФ | Романова Елена Юрьевна |
| 74. | В кабинете заведующей допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |
| 75. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСПВ без маркировки) | ст. 82 п.2, 61, ст. 4, 151 №123ФЗ; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ № 390 | МАДОУ д/с № 14 «Ромашка» |

| | | |
|----------|--|--|
| nr-FRLS) | | |
|----------|--|--|

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓ И.А. Рашидов 08

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 27 от 01.03.2019 главного государственного инспектора г. Кумертау, Куяргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору Иванова Н.Ю.

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор по г. Кумертау, Куяргазинскому и Федоровскому районам РБ по пожарному надзору Анфилов Иван Олегович

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ детского сада № 14 «Ромашка» Халикова Ольга Валерьевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » апреля 2019 г.

✓ И.А.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)