

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 273-51-26, e-mail: oogn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан

ул. К.Маркса д. 19, РБ, г. Кумертау, 453307, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail: gpnkumertau@mail.ru

Предписания № 29 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Ромашка»
комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

заведующему Халиковой Ольге Валерьевне

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.
Кумертау, Куяргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору № 29 от "01" марта 2019 года
В период с 11 ч 00 мин. "11" марта 2019 г. продолжительностью 4 рабочих дня главным государственным
инспектором г. Кумертау, Куяргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору лейтенантом
вн. службы Анфиловым Иваном Олеговичем в отношении объекта защиты Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 «Ромашка» комбинированного вида
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (комплекс зданий, отнесенных к категории
высокого риска), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, город Кумертау, ул. М.
Горького, 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ детский сад №14 «Ромашка» комбинированного вида городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан Халиковой Ольгой Валерьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
(утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390); СП
5.13130.2009; Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 N 123-ФЗ;

№ предписания	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о (подпись) выполнении или (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	В помещении кабинета заведующей здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение покрытие полов материалом (линолеумом) с неизвестными показателями пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3	08.04.2020	
2.	В помещении кабинета логопеда здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение покрытие полов материалом	№ 123-ФЗ, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3	08.04.2020	

	(линолеумом) с неизвестными показателями пожарной опасности			
3.	В помещении спортивного зала здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение покрытие полов материалом (линолеумом) с неизвестными показателями пожарной опасности	№ 123-ФЗ, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3	08.04.2020	
4.	Уклон наружной открытой лестницы №1 (западная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см.	№ 123-ФЗ ст. 4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13 февраля 1997 г. п. 6.30	08.04.2020	
			08.04.2020	

их пожаростойкость)			
---------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кумертау,
Куюргазинского и Федоровского районов по
пожарному надзору Аифилов И.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«29» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МАДОУ д/с №14 «Ромашка»

Халикова Ольга Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » марта 2019 г.

Замечания к предписанию:



(подпись)