

ПРОТОКОЛ № 39
об административном правонарушении

«29» марта 2019 г.
(город, село, район)

г. Кумертау

Я. государственный инспектор г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Анфилов Иван Олегович

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Ромашка» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

2. Юридический адрес, тел. (факс): 4): 453300, Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. М. Горького, 13, тел. (8(34761)2-12-98;

3. Фактический адрес, тел. (факс): 453300, Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. М. Горького, 13, тел. (8(34761)2-12-98;

4. Номер регистрационного свидетельства: 02 № 006250055;

5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: р/с 40701810900233000006 в Фидэале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа к/с 30101810600000000770, БИК 048073770

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Заведующий МАДОУ детский сад №14 «Ромашка» Халикова Ольга Валерьевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: распоряжение № 58рк от 04.06.2015 г.;

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: Паспорт сер 8015 № 123519 выдан ОУФМС России по РБ 27.04.2015;

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Каким языком владеет русский

10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:

В период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 11 марта 2019 г. продолжительностью 02 час. 00 мин.; с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 12 марта 2019 г. продолжительностью 03 час. 00 мин.; с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 13 марта 2019 г. продолжительностью 03 час. 00 мин.; с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 14 марта 2019 г. продолжительностью 03 час. 00 мин.; при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 29.12.2017 г. №134/1/1 и во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Кумертау, Куюргазинскому и Федоровскому районам по пожарному надзору Иванова Н.Ю. от 01 марта 2019 № 29 государственным инспектором Кумертауского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ лейтенантом в. службы Анфиловым Иваном Олеговичем, в отношении объекта защиты – МАДОУ детский сад № 14 «Ромашка» (отнесенного к категории высокого риска), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Горького, 13 выявлены факты невыполнения пунктов 11, 13 - 25 предписания Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 29.12.2017 г. №134/1/1 ответственность за невыполнение вышеуказанных пунктов предписания несет юридическое лицо Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Ромашка» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, а именно не устранены следующие нарушения:

1. В помещении кабинета логопеда здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение покрытие полов материалом (линолеумом) с неизвестными показателями пожарной опасности Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3

2. В помещении спортивного зала здания детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение покрытие полов материалом (линолеумом) с неизвестными показателями пожарной опасности Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3

3. Уклон наружной открытой лестницы №1 (западная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13 февраля 1997 г. п. 6.30

4. Уклон наружной открытой лестницы №2 (восточная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13 февраля 1997 г. п. 6.30

5. Лестница №1 (западная сторона) 3-го типа размещается не у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Лестницы располагаются на расстоянии менее 1 м от оконных проемов СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13 февраля 1997 г. п. 6.30

6. В спальном помещении группы №6 «Цыплята» при числе эвакуирующихся более 15 чел. ширина эвакуационного выхода в свету менее чем 1,2 метра Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ст. 4, 151; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13 февраля 1997 г. п. 6.4, 6.16

7. В спальном помещении группы №9 «Гномики», при числе эвакуирующихся более 15 чел. ширина эвакуационного выхода в свету менее чем 1,2 метра Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, ст. 4, 151; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 13 февраля 1997 г. п. 6.4, 6.16

8. В помещениях группы №1 «Улыбка» допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67

9. В помещениях группы №2 «Солнышко» допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67

10. В фойе, возле прачечной допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67

11. В кабинете завхоза допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67

12. В кабинете логопеда допускается прокладка провода автоматической установки пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительных кабелей без их экранирования от электромагнитных наводок Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.67

13. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года, ст. 82 п.2; СП 5.13130.2009 п. 13.15.7

за что предусмотрена административная ответственность по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения подтверждают свидетели (имеются, не имеются):

отсутствуют _____ (подпись)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

отсутствуют _____ (подпись)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

Сведения о потерпевших (имеются, не имеются):

отсутствуют _____ (подпись)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

отсутствуют _____ (подпись)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ, мне разъяснены.

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Извещен(а), что административное дело в отношении МАДОУ детский сад № 14 «Ромашка» (наименование юридического лица)

будет направлено в трехдневный срок на рассмотрение в мировой суд г. Кумертау. Назначение времени и места рассмотрения административного дела лежит в исключительной компетенции лица, уполномоченного рассматривать дело.

«29» марта 20 19

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:

*Факт нарушения не устранен и объяс-
с не предоставлен. Средства из бюджета
в данной области. «Ходатайства
прилагаются»* _____

К протоколу прилагаются:

(перечислить прилагаемые документы к делу)

Подпись лица, составившего протокол

Копию протокола получил (а):

" " 20 19 г.

Копию протокола получил (а):

« 29 » марта 20 19 г.

(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)