

**ПРОТОКОЛ № 47**  
об административном правонарушении

«01» апреля 2019 г.  
(город, село, район)

г. Кумертау

Я, государственный инспектор г. Кумертау, Култургазинского и Федоровского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Анфилов Иван Олегович  
(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Ромашка» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

2. Юридический адрес, тел. (факс): 4): 453300, Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. М. Горького, 13, тел. (8(34761)2-12-98;

3. Фактический адрес, тел. (факс): 453300, Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. М. Горького, 13, тел. (8(34761)2-12-98;

4. Номер регистрационного свидетельства: 02 № 006250055;

5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: р/с 40701810900233000006 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа к/с 30101810600000000770, БИК 048073770

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Заведующий МАДОУ детский сад №14 «Ромашка» Халикова Ольга Валерьевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: распоряжение № 58рк от 04.06.2015 г.;

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: Паспорт сер 8015 № 123519 выдан ОУФМС России по РБ;

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Каким языком владеет русский

10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

В период с " 11 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., " 12 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., " 13 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., " 14 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., " 18 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., " 19 " 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., " 20 " 03 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., " 29 " 03 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 03 час. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Кумертау, Култургазинскому и Федоровскому районам по пожарному надзору Иванова Н.Ю. от 01 марта 2019 № 27 государственным инспектором Кумертауского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ лейтенантом вн. службы Анфиловым Иваном Олеговичем, в отношении объекта защиты – МАДОУ детский сад № 14 «Ромашка» (отнесенного к категории высокого риска), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Горького, 13 выявлены нарушения требований пожарной безопасности ответственность за которое несет юридическое лицо МАДОУ детский сад № 14 «Ромашка», а именно выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствует автоматическая система пожаротушения в электрощитах и электрошкафах, расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) таблица А.4 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009);

2. Уклон наружной открытой лестницы №1 (западная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. п. 6.30\* СНиП 21-01-97\*; п. 4.10 СНиП II-A.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования(Далее по тексту СНиП II-A.5-62)

3. Уклон наружной открытой лестницы №2 (восточная сторона) на путях эвакуации не соответствует требованиям (фактический уклон 60 градусов). Ширина проступи менее 25 см. п. 6.30\* СНиП 21-01-97\*; п. 4.10 СНиП II-A.5-62

4. В помещении творческой лаборатории горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

5. Ширина двери из помещения творческой лабораторией менее 0,8 м. (фактически 0,55 м.)

6. В раздевалке группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

7. В игровой группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

8. В спальне группы № 4 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

9. В раздевалке группы № 4 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

10. В раздевалке группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

11. В игровой группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

12. В спальне группы № 2 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

13. В раздевалке группы № 2 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,3 м.) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

14. Ширина эвакуационной двери в коридоре группы № 2 менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.) п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62

15. В раздевалке группы № 3 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

16. В коридоре группы № 3 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

17. Ширина эвакуационной двери в коридоре группы № 3 менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.) п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62

18. В тамбуре группы № 3 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390, п. 13.3.7 СП 5.13130.2009

19. В коридоре возле электрощитовой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390, п. 13.3.7 СП 5.13130.2009, п. 13.3.12 СП 5.13130.2009

20. В электрощитовой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390, п. 13.3.7 СП 5.13130.2009, п. 13.3.12 СП 5.13130.2009

21. Бельевая не отделена от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) п. 7.4 СНиП 21-01-97\*; п. 1 ст. 88 №123 –ФЗ

22. В бельевой дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009, п. 13.3.12 СП 5.13130.2009
23. В раздевалке группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123
24. В игровой группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123
25. В спальне группы № 1 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123
26. В раздевалке группы № 1 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390, п. 13.3.7 СП 5.13130.2009, п. 13.3.12 СП 5.13130.2009
27. Ширина эвакуационной двери из спальни группы № 1 менее 0,8 м. (фактически 0,77 м.) п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62
28. Ширина центральной эвакуационной двери из здания менее 0,8 м. (фактически 0,72 м.) п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62
29. Ширина эвакуационной двери из тамбура изолятора менее 0,8 м. (фактически 0,6 м.) п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62
30. В изоляторе допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (тамбур не по проекту) п. 4.3 СНиП 21-01-97\*
31. В кабинете старшего воспитателя дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009, п. 13.3.12 СП 5.13130.2009
32. Склад костюмерной не отделен от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) п. 7.4 СНиП 21-01-97\*; п. 1 ст. 88 №123 –ФЗ
33. Архив не отделен от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) п. 7.4 СНиП 21-01-97\*; п. 1 ст. 88 №123 –ФЗ
34. На дверях складских помещений не обеспечено устройство для самозакрывания дверей (отсутствует доводчик) п. 37.1 ППР в РФ № 390; п. 7.17 СНиП 21-01-97\*
35. В раздевалке группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123
36. В игровой группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123
37. В спальне группы № 5 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123
38. В раздевалке группы № 5 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009
39. В музыкальном зале допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123
40. В музыкальном зале при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м п. 13.15.15 СП 5.13130.2009
41. В кабинете инструктора по физическому воспитанию допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

42. В коридоре возле кабинета инструктора по физическому воспитанию допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (складское помещение не по проекту) п. 4.3 СНИП 21-01-97\*

43. В помещении напротив кабинета инструктора по физическому воспитанию горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0 м.) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

44. В спортивном зале допускается применение покрытие полов материалом (линолиум, ковер) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

45. В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения дымовых извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания п. 13.3.13 СП 5.13130.2009

46. В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения табло «Выход», не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность п. 13.3.13 СП 5.13130.2009

47. В продуктовом складе горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

48. В мясном цеху горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

49. В коридоре возле кухни горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

50. Ширина эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 0,8 м. (фактически 0,74 м.) п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62

51. Высота эвакуационной двери возле группы «Ягодки» менее 2 м. (фактически 1,77 м.) п. 4.2 примечание 2 СНИП II-A.5-62

52. В раздевалке группы № 11 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

53. В раздевалке группы № 11 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

54. В студии дополнительного образования допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

55. В раздевалке группы № 9 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009

56. В раздевалке группы № 9 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

57. В раздевалке группы № 10 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

58. В раздевалке группы № 10 ковер на путях эвакуации не закреплен к полу п. 39 ППР в РФ № 390

59. В спальне группы № 10 дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.3.7 СП 5.13130.2009 п. 13.3.12 СП 5.13130.2009

60. В кабинете музыкального руководителя горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,2 м.) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

61. В кабинете музыкального руководителя допускается применение покрытие стен материалом с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

62. В кабинете логопеда горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

63. В раздевалке группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

64. В спальне группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

65. В игровой группы № 6 допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

66. Дверь эвакуационного выхода из спальни группы № 6 открывается не по направлению выхода п. 4.7 СНиП II-A.5-62

67. В раздевалке группы № 6 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (фактически 0,30 м.) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009

68. Ширина эвакуационной двери возле группы № 6 менее 0,8 м. (фактически 0,72 м.) п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62

69. Высота эвакуационной двери возле группы № 6 менее 2 м. (фактически 1,85 м.) п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62

70. В кабинете заведующей допускается применение покрытие полов материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности ст. 134, п. 7, табл. 28, табл. 3 ФЗ № 123

71. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСПВ без маркировкинг-FRLS) ст. 82 п.2, 61, ст. 4, 151 №123ФЗ; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ № 390

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения подтверждают свидетели (имеются, не имеются):

отсутствуют  
\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сведения о потерпевших (имеются, не имеются):

отсутствуют  
\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ, мне разъяснены.

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Извещен(а), что административное дело в отношении МАДОУ детский сад № 14 «Ромашка»  
(наименование юридического лица)

будет рассмотрено 01 апреля 2019 г. в 14 часов 00 минут, в Кумертауском межрайонном ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ по адресу: РБ, г. Кумертау, ул. Карла Маркса, 19 и предупрежден(а), что в случае неявки руководителя юридического лица или его законного представителя и без ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в их отсутствие

«01» апреля 20 19

✓ М. Камаров О.В.

(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:

В данном протоколе указана информация, которая требует дальнейшего выяснения. В частности, из постановления администрации МАДОУ о применении в КУЧО. По сведениям из устной информации, полученной из отдела. Так, постановление - постановление КУЧО от 17.04.19 и справка КУЧО от 17.04.19. и др.  
М. Камаров

К протоколу прилагаются:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Подпись лица, составившего протокол

Копию протокола получил (а):

" " 20 19 г.

Копию протокола получил (а):

« 01 » апреля 20 19 г.

✓ М. Камаров О.В.

(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)